

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по ЭСО (по региональным электрическим сетям)  
АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод"

тыс. кВтч.

п.п.	Показатели	Базовый период 2015 год						Период регулирования 2017 год					
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО	35 258	34 845	0	34 529	16567	35258	34845	0	34519	16996		
1.1.	из смежной сети, всего												
	в том числе из сети												
	ВН				34 116					34106			
	СН1												
	СН2					16567					16996		
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)												
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	35 258	34 845	0	413	0	35258	34845	0	413	0		
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций (в т. ч. на производственные и хозяйственные нужды)												
2.	Потери электроэнергии в сети	2549	729	0	1200	620	2550	739	0	1353	458		
	то же в % (п.2/п.1)	7,23	2,09	0,00	3,48	3,75	7,23	2,12	0,00	3,92	2,70		
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды												
4.	Полезный отпуск из сети	32708	0	0	16762	15947	32707	0	0	16170	16537		
4.1.	в т.ч. собственным потребителям ЭСО	15500			0	15500	16067				16067		
	из них:												
	потребителям, присоединенным к центру питания												
	на генераторном напряжении												
4.2.	потребителям оптового рынка												
4.3.	сальдо переток в другие организации	17209	0	0	16762	447	16640	0	0	16170	470		