

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН по ЭСО (по региональным электрическим сетям)
АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод" тыс.кВтч.

п.п.	Показатели	Базовый период 2016 год						Период регулирования 2018 год					
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО	35 622	35 039	0	34 893	17734	35110	34630	0	34386	17067		
1.1.	из смежной сети, всего												
	в том числе из сети												
	ВН				34 310					33906			
	СН1												
	СН2					17734					17067		
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)												
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	35 622	35 039	0	583	0	35110	34630	0	480	0		
1.4.	поступление эл. энергии от других организаций (в т.ч. на производственные и хозяйственные нужды)												
2.	Потери электроэнергии в сети	2579	729	0	1200	650	2526	724	0	1369	434		
	то же в % (п.2/п.1)	7,24	2,08	0,00	3,44	3,67	7,20	2,09	0,00	3,98	2,54		
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды												
4.	Полезный отпуск из сети	33043	0	0	15959	17083	32584	0	0	15950	16634		
4.1.	в т.ч. собственным потребителям ЭСО	16617			0	16617	16164				16164		
	из них:												
	потребителям, присоединенным к центру питания												
	на генераторном напряжении												
4.2.	потребителям оптового рынка												
4.3.	сальдо переток в другие организации	16426	0	0	15959	467	16420	0	0	15950	470		