


Таблица № П1.5.

Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети)
АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод"

МВт

п.п.	Показатели	Базовый период 2019 год						Период регулирования 2021 год					
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Поступление мощности в сеть (в т. ч. на производственные и хозяйственные нужды), ВСЕГО	6,21	6,07	0,00	6,13	3,26	7,140	7,000	0,000	7,046	3,301		
1.1.	из смежной сети, всего												
	в том числе из сети												
	ВН				5,99					6,906			
	СН1												
	СН2					3,26					3,301		
1.2.	от электростанций ПЭ												
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	6,21	6,07	0,00	0,14	0,00	7,140	7,000	0,000	0,140	0,000		
	от других организаций												
2.	Потери в сети	0,40	0,08	0,00	0,24	0,08	0,45	0,09	0,00	0,28	0,08		
	то же в %	6,31	1,35	0,00	3,98	2,48	6,28	1,35	0,00	3,95	2,49		
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды												
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	5,81	0,00	0,00	2,62	3,18	6,69	0,00	0,00	3,47	3,22		
	в т.ч.												
4.1.	Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями	3,08			0,00	3,08	3,09				3,09		
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка												
4.3.	в другие организации	2,73	0,00	0,00	2,62	0,11	3,60	0,00	0,00	3,47	0,13		



В.Г. Гурбич

Генеральный директор

0177: G.F.