

Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети)
 АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод"

МВт

п.п.	Показатели	Базовый период 2020 год						Период регулирования 2022 год					
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Поступление мощности в сеть (в т. ч. на производственные и хозяйственные нужды), ВСЕГО	6,06	5,91	0,00	5,98	3,17	7,139	7,000	0,000	7,046	3,234		
1.1.	из смежной сети, всего												
	в том числе из сети												
	ВН				5,83					6,907			
	СН1												
	СН2					3,17					3,234		
1.2.	от электростанций ПЭ												
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	6,06	5,91	0,00	0,15	0,00	7,139	7,000	0,000	0,139	0,000		
	от других организаций												
2.	Потери в сети	0,38	0,08	0,00	0,23	0,08	0,435	0,09	0,00	0,26	0,08		
	то же в %	6,23	1,35	0,00	3,87	2,50	6,09	1,33	0,00	3,76	2,51		
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды												
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	5,68	0,00	0,00	2,58	3,09	6,70	0,00	0,00	3,55	3,15		
4.1.	Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями	3,01			0,00	3,01	3,02				3,02		
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка												
4.3.	в другие организации	2,67	0,00	0,00	2,67	0,09	3,68	0,00	0,00	3,55	0,13		



Генеральный директор

В.Г. Гурбич

079: PA