

**Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения ЭСО (региональной электрической сети)
АО "Научно-производственное объединение "Гравдинский радиозавод"**

п.п.	Показатели	Период регулирования 2019 год										МВт
		Базовый период 2017 год					Период регулирования 2019 год					
		Всего	ВН	СН1	СН11	НН	Всего	ВН	СН1	СН11	НН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Поступление мощности в сеть (в т. ч. на производственные и хозяйственные нужды), ВСЕГО	7,10	6,92	0,00	6,958	3,90	7,71	7,48	0,00	7,57	4,23	
1.1.	из смежной сети, всего											
	в том числе из сети											
	ВН											
	СН1				6,77					7,34		
	СН2											
1.2.	от электростанций ПЭ					3,90					4,23	
	от других поставщиков (в т. ч. с оптового рынка)	7,10	6,92	0,00	0,19	0	7,71	7,48	0,00	0,23	0	
	от других организаций											
2.	Потери в сети	0,51	0,14	0,00	0,24	0,13	0,55	0,15	0,00	0,29	0,11	
	то же в %	7,22	2,06	0,00	3,50	3,57	7,16	2,07	0,00	3,94	2,58	
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды											
4.	Полезный отпуск мощности потребителям	6,59	0,00	0,00	2,82	3,77	7,17	0,00	0,00	3,04	4,13	
	в т. ч.											
4.1.	Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями	3,70			0,00	3,70	3,56				3,56	
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка											
4.3.	в другие организации	2,89	0,00	0,00	2,82	0,07	3,60	0,00	0,00	3,04	0,56	